



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.059.Н.00140
(номер сертификата соответствия)

013823
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Алтимбилдинг». 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42.
 ОГРН 1117746106829. Телефон/факс: 8(495)644-32-77, 8(495)916-63-86.
 E-mail: info@al-b.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Алтимбилдинг». 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42.
 ОГРН 1117746106829. Телефон/факс: 8(495)644-32-77, 8(495)916-63-86.
 E-mail: info@al-b.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая (противопожарная отсечка), изготовленная из алюминиевых профилей со стальными сердечниками системы «AGS 500» (ТУ 5270-100-00244676-2002 ООО «Агрисовгаз») с использованием базальтовых плит и глухого остекления (стекло толщиной 10 мм марки

PYROPANE100/10 E 60 производства AGC Glass Unlimited),

КД ALT.9048.000 МЧ, Каталог системы «AGS500».

код ОК 005 (ОКП)
52 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости Е 60 по ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные.

Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов.

код ТН ВЭД России

Метод испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № К05414 от 26.06.2014 г.
 Испытательный центр (ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5852-ОП от 23.05.2014 г. ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.06.2014 г. по 25.06.2017 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя)
органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рябова