

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03711
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380176
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Алтимбилдинг". Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42. ОГРН:
(наименование и место- 1117746106829. Телефон 8(495)644-32-77, факс 8(495)916-63-86. info@al-b.ru
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Алтимбилдинг". Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42. ОГРН:
(наименование и место- 1117746106829. Телефон 8(495)644-32-77, факс 8(495)916-63-86. info@al-b.ru
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: Т037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Огнестойкая светопрозрачная ограждающая конструкция из
ПРОДУКЦИЯ алюминиевых профилей системы "AGS 500 SF" (ТУ
5270-100-00244676-2002 ООО "Агрисовгаз") по КД
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) ALT.9034.000 МЧ, светопрозрачное заполнение - стекло
огнестойкое "СПМ" EIW45 толщиной 18мм (ТУ 5924-002-51114857-01 ООО "ПТИИЦ") в
составе однокамерного стеклопакета толщиной 40мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53308-2009
"Конструкции строительные.
(наименование технического регламента (технических Светопрозрачные ограждающие конструкции
регламентов), на соответствие требованиям которого и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость".
и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость".
Предел огнестойкости EIW 30.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Протокол испытаний № К04850-ТР от 20.11.2013 г. Испытательный
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по
сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5389-ОП от 25.10.2013 г. ОС "Пожполисерт" АНО по
сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2013 по 20.11.2016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.В.Рябова

